

屋内用高圧断路器(DV-3 形) 操作ハンドル固定ボルト長さ変更のお知らせ

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ご愛顧いただいております屋内用高圧断路器(DV-3 形)の操作ハンドル固定ボルトの長さを変更させていただきますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 対象機種

屋内用高圧断路器 フック棒操作式/遠方手動操作式：DV-3 形

2. 変更理由

ボルト長さ統一による他機種との部品共用化のため。

3. 変更内容

上記屋内用高圧断路器(DV-3 形)の操作ハンドル固定ボルト長さを以下のとおり変更します。

外観や性能、操作ハンドル取付・調整作業への影響なく、ご使用に支障を与えるものではありません。




図 1. DV-3 形 外観及び変更箇所




図 2. 操作ハンドル固定ボルト部構造

表 1. 変更箇所内容

変更前	変更後
<p>25mm</p> <p>M12 ねじ</p>	<p>20mm</p> <p>M12 ねじ</p>

4. 変更時期

2023 年 5 月生産分より適用(※ただし、在庫の関係で若干前後する場合がありますのでご了承願います)。

5. 識別方法

変更品製造開始から 2 ヶ月間は梱包箱に青色の識別シールを貼り付けます。

以上

整理番号	KER-608	日付	2022 年 11 月	件名	屋内用断路器 操作ハンドル固定ボルト長さ変更のお知らせ
		三菱電機(株) 機器事業部			