

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

三菱エネルギー計測ユニット用  
分割形電流センサ

## 三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサ UL 規格適合時における使用温度範囲変更のお知らせ

ご愛用いただいております、三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサの下記機種につき、UL 規格適合時における使用温度範囲を変更しますのでお知らせいたします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

記

### 1. 対象機種

- ・製品名:三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサ
- ・形名:EMU-CT600-A

### 2. 変更内容

- 「1. 対象機種」において、UL 規格適合する場合の使用温度範囲を以下の通り変更します。
- ・変更前: -5℃～+55℃
  - ・変更後: -5℃～+50℃

### 3. 変更理由

電流センサの UL 認証試験における、試験内容の見直しに伴い、上記変更を実施します。

### 4. 適用時期

2024 年 3 月生産分より適用いたします。

扱	A	日付	2024 年 2 月	件名	三菱エネルギー計測ユニット用分割形電流センサ UL 規格適合時における使用温度範囲変更のお知らせ
整理番号	山-1606	三菱電機(株)福山製作所			