

三菱ノーヒューズ遮断器 テクニカルニュース

No. LVS-YJ-0014
2024年 5月発行

表 題 ノーヒューズ遮断器 選択遮断組合せについて

適用機種 NF800-CEW, NF800-SEW, NF125-RV, NF250-RV

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器の一部機種の「選択遮断組合せ」において、低圧遮断器総合カタログ、技術資料集及び遮断器選定ソフトウェアMELSHORT2に記載の組合せの遮断容量に誤記が判明しました。

ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに、該当する機種・選択遮断組合せでの遮断容量値を訂正いたしますのでご了承の程、よろしく願いたします。

1. 対象機種・組合せ

選択遮断組合せ	主回路遮断器	NF800-CEW,	分岐遮断器	NF125-RV
	主回路遮断器	NF800-SEW,	分岐遮断器	NF125-RV
	主回路遮断器	NF800-CEW,	分岐遮断器	NF250-RV
	主回路遮断器	NF800-SEW,	分岐遮断器	NF250-RV

2. 訂正内容

選択遮断組合せ表の遮断容量値を訂正します。

		変更前	変更後
定格電圧		AC415V	
主回路遮断器（電子式）		NF800-CEW NF800-SEW	
分岐回路 遮断器	NF125-RV	50kA	30kA
	NF250-RV	25kA	15kA

※主回路・分岐回路遮断器各単体での遮断性能に変更はありません。

3. 訂正対象

- (1) 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 <低圧遮断器総合カタログ> Y-0701W (4 選定 14. 選択遮断組合せ)
- (2) 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 技術資料集 Y-0657J (9 選定表 9.6 選択遮断組合せ)
- (3) 三菱遮断器選定ソフトウェア MELSHORT2 (バージョン 1.60以前)

以上