

三菱ノーヒューズ遮断器 三菱漏電遮断器 テクニカルニュース

改訂版
初版 2024年9月

No. LVS-YJ-0015-A 1/1
2024年 11月発行

表 題 デクロンプラス含有の対応について

適用機種

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器・MDUブレーカ・ノーヒューズスイッチ・分電盤・制御盤用遮断器・制御盤用遮断器・安全ブレーカ・サーキットプロテクタ・分電盤用リモコン機器・漏電リレー・過電圧検出分岐ユニット・ブレーカテスト設定器・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器用 付属装置、低圧気中遮断器

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に関しまして、デクロンプラスの含有有無および非含有化対応月を弊社管理番号LVS-YJ-0015（2024年9月発行）にてご報告いたしました。一部機種で新たにデクロンプラスの含有が判明しました。これに伴い、非含有の生産月を変更いたします。生産月が変更となった製品についてはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、時期調整中の機種も含め、以下の4項にて改訂内容をご報告いたします。


1. 対象機種

- ・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器
- ・モータブレーカ・モータ保護用漏電遮断器
- ・単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器, 単3中性線欠相保護・漏電アラーム付遮断器
- ・UL 489Listedノーヒューズ遮断器・漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器
- ・MDUブレーカ
- ・漏洩電流表示付ノーヒューズ遮断器・漏洩電流表示付漏電遮断器(2024年3月末生産中止)
- ・直流高電圧対応ノーヒューズ遮断器・ノーヒューズスイッチ
- ・ノーヒューズスイッチ・サイリスタ保護用・インバータ溶接機用漏電遮断器
- ・分電盤用遮断器
- ・制御盤用遮断器
- ・安全ブレーカ、安全ブレーカ形漏電遮断器
- ・サーキットプロテクタ
- ・分電盤用リモコン機器
- ・漏電リレー・過電圧検出分岐ユニット・ブレーカテスト・設定器
- ・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器用付属装置
- ・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 電気操作装置
- ・低圧気中遮断器

2. デクロンプラスの含有有無と今後の非含有化対応

- ・次ページ以降の各機種のデクロンプラス含有有無の一覧表において、含有対象機種に関しては非含有品の生産対応時期（製品の製造年月）を記載しておりますので、ご参照ください。
- ・当社在庫及び市中在庫の状況によっては、上記時期以降もデクロンプラス含有品が出荷される可能性があります。

※製品の製造年月は、製品(本体)上に表示している製番をご確認ください。
(ただし、機種により、表示の位置・内容は異なります)



3. その他

デクロンプラス非含有品への変更に伴い、一部機種のベースに若干の色むら(白色)が発生するものがありますが、性能上問題ありません。

4. 改訂内容

形名	改訂前	改訂後
NV50-FAU	- (含有なし)	2P : - (含有なし)、3P : 24/10
NF250-SEVMB/HEVMB/ZEVMB NV250-SEVMB/HEVMB	24/11	24/11、CC-Link通信付は25/2
AE-SW	24/11	24/11、BIF-MDは25/2
1000~1600Aフレーム NFM NVM	調整中	25/2

※記載した年月が非含有品の生産時期となります。

以上