

# 三菱電力管理用計器 テクニカルニュース

No. PMM-YJ-0013 1/1

2024年 11月発行

表題 三菱電力量計M8HMシリーズ  
盤取付に使用する固定金具用固定ねじ(M4ねじ)の規定トルク変更のお知らせ

適用機種 三菱電力量計 M8HMシリーズ

ご愛用いただいております三菱電力量計 M8HM シリーズの製品を盤に取り付ける際に使用する固定金具用固定ねじの規定トルクを見直いたしましたので、お知らせいたします。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、以下の内容をご確認いただき、取付時にご注意頂きますようお願い申し上げます。

今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

## 1. 対象

### (1) 機種


三菱電力量計M8HMシリーズ（全定格）

## 2. 変更内容

対象の取扱説明書におきまして、固定ねじの規定トルクを変更します。

	変更前	変更後
規定トルク	0.98~1.47N・m	0.5~0.7N・m

### 【変更前】



### 【変更後】

